

Dodávateľia OMV na čerpacích staniciach – Bezpečnostná príručka pre externé spoločnosti

Postupy BOZP OMV pre čerpacie stanice počas stavebných prác



OMV Downstream

Viac pohybu. Viac budúcnosti



Obsah

1. Ciele	4
Vodcovstvo a súlad s legislatívnymi predpismi a požiadavkami	4
Výkon a riadenie rizík	5
Náš zámer	5
2. Všeobecné informácie	5
3. Dodržiavanie právnych predpisov a ďalších ustanovení	7
4. Oblasti s nebezpečenstvom výbuchu	7
5. Oblasť výstavby/ oblasť udržiavacích prác	7
6. Povolenie na začatie prác.....	7
7. Činnosti s vysokým rizikom.....	8
8. Práca v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu alebo v susedstve	9
9. Práca s rizikom vznietenia	9
10. Bezpečnostné opatrenia	10
11. Koordinácia práce a viacerých dodávateľov na stavenisku	10
12. Stroje a zariadenia s elektromotormi alebo spaľovacími motormi.....	11
13. Bariéry	11
14. Používanie bezpečných inštalácií, prístrojov, materiálov a nástrojov	11
15. Práca v uzavretých priestoroch.....	12
16. Nebezpečné látky	12
17. Žeriavy, rýpadlá a stavebné stroje	13
18. Elektrické systémy	13
19. Výkopové práce	14
20. Ochrana proti pádu	14

21.	Demolačné práce.....	15
22.	Ochrana životného prostredia, ochrana vody, hluk.....	15
23.	Alkohol, drogy, výbušné materiály a fajčenie	15
24.	Zodpovednosť.....	16
25.	Zdravie, blaho a ochrana zamestnancov	16
26.	Pripravenosť na núdzové situácie.....	16
27.	Nehody/hlásenia nehôd/média	17
28.	Parkovanie na stavenisku/priestoroch čerpacej stanice	17
30.	Osobné ochranné prostriedky.....	18
31.	Posúdenia rizík	18
32.	Upravenosť a čistota.....	18
33.	Ochrana verejných a susediacich nehnuteľností	18
34.	Komunikácia	19
35.	Likvidácia odpadu	19
36.	Prílohy.....	19

Bezpečnostné pokyny pre dodávateľov

1. S týmito pokynmi musia byť oboznámení a musia ich dodržiavať zmluvní dodávatelia, ktorí poskytujú služby spoločnosti OMV Slovensko, vrátane ich subdodávateľov a zamestnancov. Dodávatelia sa musia postarať, aby všetci ich zamestnanci, ako aj zamestnanci ich subdodávateľov boli náležite poučení.
2. Dodávateľ je zodpovedný za to, aby všetci zamestnanci dodržiavali tieto požiadavky. Pre tento účel dodávateľ súhlasí, že bude viesť zoznam všetkých zamestnancov, ktorí pracujú pre OMV na príslušnom pracovisku (stavenisku, resp. mieste výkonu servisných a údržbárskych prác), spolu s dátumom, kedy boli s týmito pokynmi oboznámení. Každý zamestnanec je povinný svojím podpisom potvrdiť, že absolvoval poučenie.

1. Ciele

1.1. Tento dokument vychádza z Politiky BOZP OMV

Dlhodobý obchodný úspech skupiny OMV závisí od našej schopnosti neustále sa zlepšovať a zaisťovať kvalitu našich aktivít, produktov, procesov a služieb a zároveň chrániť ľudí, životné prostredie, majetok a reputáciu.

Preto je ochrana zdravia, bezpečnosť pri práci, bezpečnosť systémov a informácií, ochrana životného prostredia (Health, Safety, Security Environment - HSSE) vrátane manažmentu energetickej efektívnosti a kvality neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania. Cieľom nášho podnikania v oblasti chemických látok a materiálov je byť uznávaným lídrom v oblasti zodpovednej starostlivosti.

Naša vízia „ZERO Harm - NO Losses/Žiadne ujmy - Žiadne straty“ usmerňuje naše správanie, činy a rozhodnutia:

Vodcovstvo a súlad s legislatívnymi predpismi a požiadavkami

- ▶ Preberáme zodpovednosť za naše systémy, produkty, služby a akcie
- ▶ Preukazujeme oddanosť a vodcovstvo na všetkých úrovniach organizácie
- ▶ Očakávame, že naši zamestnanci, partneri a dodávatelia budú dodržiavať tieto zásady a náš systém riadenia a budeme konzultovať a zapájať zamestnancov a ich zástupcov do záležitostí bezpečnosti a ochrany zdravia.
- ▶ Ponúkame výrobky, tovary a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a platné zákonné a regulačné požiadavky a zvyšujú spokojnosť zákazníkov
- ▶ Zaväzujeme sa dodržiavať zákonné požiadavky a ďalšie požiadavky, ku ktorým sa hlásime, kdekoľvek pôsobíme, alebo ich prekročiť, ak nespĺňajú naše štandardy

Výkon a riadenie rizík

- ▶ Máme integrovaný systém riadenia založený na neustálom zlepšovaní a overovaní našej výkonnosti na základe konkrétnych cieľov, opatrení a benchmarkov
- ▶ Rozvíjame kompetencie všetkých našich zamestnancov v príslušných záležitostiach HSSE
- ▶ Zaviazali sme sa eliminovať nebezpečenstvá a hrozby ich identifikáciou, aby sme im mohli predchádzať, kontrolovať alebo znižovať ich na prijateľnú úroveň

Náš zámer

- ▶ Zameriavame sa na zdravie našich zamestnancov zlepšovaním pracovných podmienok, programov podpory zdravia a lekárskeho služieb
- ▶ Naše pracoviská a procesy udržiavame v bezpečí pre životné prostredie a všetkých ľudí, ktorých sa naše činnosti môžu týkať
- ▶ Aktívne sa zapájame a otvorene diskutujeme s našimi zainteresovanými stranami a riadime svoje sociálne dopady a riziká
- ▶ Minimalizujeme náš vplyv na životné prostredie prostredníctvom prevencie znečisťovania, znižovania emisií a efektívneho využívania energie a prírodných zdrojov v celom hodnotovom reťazci
- ▶ Vyvíjame nové riešenia v oblasti nízko uhlíkových a nulových uhlíkových technológií pre dodávky energie, mobilitu a priemysel a snažíme sa v našich prevádzkových aktivitách stať do roku 2050 klimaticky neutrálnymi.
- ▶ Zaviazali sme sa napredovať v udržateľnom rozvoji v celom hodnotovom reťazci, uprednostňovať inovatívne riešenia vytvárajúce hodnoty a zaisťovať bezpečnosť našich produktov pre používateľov.
- ▶ Chránime pred zločinom, škodlivými aktivitami vyplývajúcimi z geopolitických hrozieb a obchodnou kriminalitou

Rozvíjame schopnosť reagovať a zotaviť sa z incidentov a zaisťovať kontinuitu podnikania

- 1.2. Spoločnosť sa zaviazala, že bude zabezpečovať ochranu zdravia a bezpečnosť našich dodávateľov, zákazníkov a zamestnancov a tiež o ochranu životného prostredia, majetku spoločnosti a ekonomický úspech spoločnosti.
- 1.3. S výborným riadením a dobre vyškolenými zamestnancami, ktorí sa cítia osobne zodpovední, je možné zabrániť stratám a chrániť zdravie a životné prostredie.

2. Všeobecné informácie

- 2.1. Minimálne požiadavky definované v tomto dokumente sa vzťahujú na všetkých dodávateľov, ktorí pracujú na čerpacích staniciach spoločnosti. Ak sú miestne požiadavky prísnejšie, musia mať prednosť.
- 2.2. Okrem svojich odborných vedomostí a kvalifikácií, musia mať dodávatelia informácie o najvýznamnejších nebezpečenstvách a rizikách palív/kvapalného plynu a zohľadniť ich pri výkone prác.
- 2.3. Pri skladovaní, manipulácii, preprave a používaní nebezpečných látok dodržiavajte dopravné a bezpečnostné predpisy.
- 2.4. Dodávateľ musí použiť primeraný počet zamestnancov, aby zabezpečil bezpečnú realizáciu práce.
- 2.5. Ropné produkty sa skladujú, manipulujú, plnia a prepravujú na

čerpacích staniciach. Okrem všeobecných bezpečnostných rizík existujú osobitné nebezpečenstvá, ktoré majú vplyv na ľudí a životné prostredie na prevádzkových čerpacích staniciach vrátane tých, ktoré pochádzajú od tretích strán bez akýchkoľvek odborných znalostí.

2.6. Vzhľadom k svojmu vlastnému správaniu a konaniu, musí každý zainteresovaný brať do úvahy zvýšené riziko požiaru a výbuchu, ako aj nebezpečenstvo, ktoré môže mať vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby sa ostatní účastníci správali rovnakým spôsobom.

2.7. Prijmite všetky potrebné opatrenia, aby ste predišli škode a zdržali sa konania, ktoré môže spôsobiť ujmu.

2.8. **Kvalifikácia zamestnancov a nadriadených**

Spoločnosť tretej strany súhlasí s tým, že len zamestnancom s potrebnou kvalifikáciou (zručnosťami, skúsenosťami a odbornou spôsobilosťou) bude pridelená realizácia zmluvy a zabezpečí, aby bol takýto personál riadne kontrolovaný.

2.9. **Použitie subdodávateľov**

Pridelenie práce subdodávateľom bez písomného súhlasu spoločnosti je prísne zakázané.

Pri využívaní subdodávateľov musí dodávateľ zabezpečiť, aby boli splnené aj povinnosti vyplývajúce z tohto dokumentu.

Po udelení vyššie uvedeného súhlasu môže spoločnosť zaobchádzať so zamestnancami subdodávateľa ako so zamestnancami dodávateľa, pokiaľ ide o všetky záležitosti týkajúce sa BOZP. Dodávateľ je plne zodpovedný za konanie a opomenutie svojho subdodávateľa vo vzťahu k spoločnosti.

2.10. **Povinnosť získať informácie**

Pred začatím práce na pracovisku je spoločnosť tretej strany, zodpovedná za vykonávanie práce, povinná získať informácie o situácii na čerpacej stanici a zodpovedajúcim spôsobom o tom informovať pridelených pracovníkov.

Musí najmä objasniť, či sa má práca vykonávať v oblastiach, ktoré sú vystavené riziku výbuchu alebo v ich blízkosti. Vedúci čerpacej stanice alebo jeho zástupca, ktorý je zodpovedný za prevádzku čerpacej stanice, musí byť denne informovaný o čase, kedy práca začína a končí. Vedúci alebo jeho zástupca by mali byť tiež informovaní o všetkých nebezpečenstvách a bezpečnostných opatreniach.

2.11. **Povinnosti dodávateľa**

Dodávateľ musí dodržiavať všetky štandardy a špecifikácie spoločnosti. Dodávateľ je zodpovedný za získanie a udržiavanie všetkých potrebných povolení, schválení a všetkých požiadaviek v oblasti svojej zodpovednosti. Všetku prácu môže vykonávať len vhodne vyškolený a v prípade potreby aj riadne certifikovaný personál.

3. Dodržiavanie právnych predpisov a ďalších ustanovení

- 3.1. Všetky práce vykonávané na čerpacej stanici musia byť v súlade s právnymi predpismi a nariadeniami o predchádzaní nehodám a treba dodržiavať smernice OMV.
- 3.2. Ak je čerpacia stanica v prevádzke aj napriek stavebným alebo montážnym prácam, vyžaduje sa od OMV osobitné povolenie.
- 3.3. Iba špecializované spoločnosti môžu byť poverené zriaďovaním, údržbou, servisom alebo čistením systémov alebo častí systému.

4. Oblasť s nebezpečenstvom výbuchu

- 4.1. Oblasť s nebezpečenstvom výbuchu sú také oblasti, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde v dôsledku lokálnej situácie na pracovisku môžu vznikať nebezpečné výbušné prostredia miešaním paliva a výparov so vzduchom.

5. Oblasť výstavby/oblasť udržiavacích prác

- 5.1. Celá oblasť výstavby v rámci čerpacej stanice sa musí považovať za vyhradenú oblasť s výnimkou takých oblastí a budov, ktoré označil vedúci stavby. Celá oblasť výstavby/oblasť udržiavacích prác musí byť primerane uzavretá a označená (pomocou plastových alebo kovových bariér s minimálnou výškou 1 m). Ďalšie bariéry ako sú bezpečnostné kužele, reťaze, výstražné pásy (bariérové pásy) je možné použiť ako doplnok. Dodávateľ musí zabezpečiť vhodné a primerané hasiace zariadenie, prvú pomoc a vybavenie pre prípad núdze. Dodávateľ musí poučiť každého, kto pracuje na stavenisku o ich správnom používaní. Zariadenie musí byť stále prístupné a jeho umiestnenie musí byť jasne označené.
- 5.2. Požiare spôsobené palivom sa musia hasiť iba pomocou vhodnej triedy hasiacich prístrojov určených na hasenie takého požiaru.

6. Povolenie na začatie prác

- 6.1. Spoločnosť udelí povolenie na začatie práce len za predpokladu, že boli vykonané nasledujúce opatrenia:
Posúdenie rizika sa musí vykonať pred začatím každej práce, ktorá nie je rutinná a môže byť spojená so zvýšeným bezpečnostným rizikom. Prevádzkové pokyny, pracovné pokyny atď. treba vypracovať na základe posúdenia rizika.
- 6.2. **Opatrenia na predchádzanie nehodám (stavebný denník)**
Aby sa predišlo zisteným bezpečnostným rizikám, treba formulovať

a zaznamenať podrobné bezpečnostné opatrenia.

Všetci pracovníci musia byť poučení o bezpečnostných opatreniach stanovených v bezpečnostnom dokumente a o tých, ktoré sú zvlášť uvedené pre dané stavenisko. Každý zamestnanec musí potvrdiť svojim podpisom, že pokyn prevzal a pochopil.

Zoznam podpisov je neoddeliteľnou súčasťou stavebného denníka.

6.3. **Denná inštrukcia**

Pri dennej inštrukcii, bezpečnostný pracovník dodávateľa oboznámi všetkých zamestnancov priradených na stavenisko (vrátane zamestnancov od subdodávateľov) o aspektoch bezpečnosti súvisiacich s prevádzkou. To platí najmä v prípade zmien pracovných úloh/postupov.

- 6.4. Dodávateľ musí byť oboznámený s konkrétnymi podmienkami lokality pred začatím práce na pracovisku.

7. **Činnosti s vysokým rizikom**

- 7.1. Činnosti s vysokým rizikom zahŕňajú najmä prácu s nebezpečenstvom vznietenia, prácu v uzavretých priestoroch (nádržiach) a prácu na miestach, kde hrozí riziko pádu. Na tieto činnosti sa vzťahujú osobitné bezpečnostné predpisy a nariadenia na predchádzanie nehodám, ktoré treba prísne dodržiavať.

- 7.2. Práce vykonávané na zariadeniach používaných na skladovanie a dodávanie horľavých kvapalín musia vykonávať len špecializované firmy a iba v súlade s príslušnými predpismi.

7.3. **Zdroj nebezpečenstva**

V súvislosti so zdrojmi nebezpečenstva, ktoré môžu spôsobiť výbuchy, požiare a nehody alebo sú nebezpečné pre zdravie a životné prostredie, treba prijať osobitné opatrenia. Nebezpečné zdroje si vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia a informovanosť. Dodávateľ preto musí zaručiť, že všetky zariadenia a nástroje, ktoré používa, a všetky opatrenia a postupy, ktoré uplatňuje, ako aj všetky jeho kontrolné metódy, sú plne v súlade so zákonmi a predpismi týkajúcimi sa ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia.

Príklady: Žeriavy, búracie práce, nádrže, potrubia, dávkovacie zariadenia, elektrické systémy a zariadenia, podzemné zásobovacie potrubia, výkopové práce, tvorba iskier, spaľovacie motory, strešné práce, lešenia a rebríky, dočasné stavby, práce v uzavretých priestoroch, azbest, uhľovodíky, hluk.

Odpojte palivové čerpadlá, systémy katódovej ochrany, elektrické systémy a čerpadlá a zabezpečte ich, aby sa náhodne opätovne nezapojili a nespustili. Je to dôležité najmä pri vykonávaní údržbárskych prác.

8. Práca v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu alebo v susedstve

- 8.1. Oblasti s nebezpečenstvom výbuchu sa vždy nachádzajú tam, kde sa horľavé látky skladujú, prepravujú alebo plnia v kvapalnej alebo plynnej forme.
- 8.2. Priľahlé oblasti sa rozumejú oblasti v blízkosti miest, v ktorých existuje možnosť vznietenia plyných zmesí, oblasti s nebezpečenstvom výbuchu, v dôsledku práce, ktorá vytvára iskry. Treba poznamenať, že takáto situácia môže tiež nastať v dôsledku lietania iskier z pracovnej činnosti, ktorá je vzdialená, alebo zapálenia plynu, ktorý sa mohol nahromadiť v ďalších spodných priestoroch.
- 8.3. **Práca s rizikom vznietenia**
Práca, ktorá môže vytvárať zápalné iskry, zahŕňa:
 - ▶ Odrezávanie (brúsenie uhlovou brúskou), rezanie
 - ▶ Zváranie, práce za tepla
 - ▶ Použitie ohňa, otvoreného plameňa, žeravých materiálov
 - ▶ Práca s nástrojmi, ktoré nemajú nízky potenciál iskrenia alebo so strojmi, ktoré sú určené do nevybušného prostredia
 - ▶ Fúkacie na hrdzavú oceľ v kombinácii so stopami hliníka, horčíka alebo síry

Berte na vedomie, že pri práci s hliníkovými predmetmi a v dôsledku statickej elektriny môžu taktiež vznikať iskry.

Táto práca je spravidla zakázaná v oblastiach, ktoré sú v blízkosti oblastí s nebezpečenstvom výbuchu. Ak je však takáto práca nevyhnutná, je potrebné získať „povolenie na prácu s rizikom vznietenia“, v ktorom sú uvedené potrebné bezpečnostné opatrenia. To platí aj pre špecializované spoločnosti.

- 8.4. **Šachty a plniace šachty**
Šachty a plniace šachty zahŕňajú nebezpečenstvo prítomnosti plynu a výparov. Pred začiatkom práce zmerajte koncentráciu plynu. Výsledky takýchto meraní si môžu vyžiadať vykonanie ďalších krokov, ako je umelá ventilácia, ochrana dýchacích ciest a používanie nástrojov s nízkym potenciálom iskrenia. Na nepretržité monitorovanie koncentrácie plynu počas trvania práce použijete merač plynu.
Zabezpečte vhodné hasiace prístroje na pracovisku.

9. Práca s rizikom vznietenia

- 9.1. Prácu s rizikom vznietenia začnite až po získaní povolenia na prácu, v ktorom sa uvedú konkrétne nebezpečenstvá v písomnej forme a v ktorom sú uvedené dohodnuté bezpečnostné opatrenia.
- 9.2. Povolenie na prácu musí vydať zodpovedný odborník. Odborníkom je osoba, ktorá je oboznámená s nebezpečenstvami na čerpacích staniciach, s požadovanými bezpečnostnými opatreniami a

- príslušnými pravidlami správania pri práci s rizikom vznietenia.
- 9.3. Dodávateľ musí inštruovať pracovníkov, ktorí pracujú na pracovisku, aby prijali potrebné bezpečnostné opatrenia uvedené v „povolení na prácu s rizikom vznietenia“ a zabezpečiť ich realizáciu.
- 9.4. Spoločnosť a prevádzkovateľ čerpacej stanice musia byť vždy plne informovaní o čase, trvaní a rozsahu práce. Dodávateľ musí každodenne informovať prevádzkovateľa čerpacej stanice a/alebo spoločnosť o priebehu, všetkých prerušeníach a o termíne ukončenia práce. Ak sa bezpečnostné predpisy nedodržiavajú alebo v prípade bezprostredného nebezpečenstva, prevádzkovateľ čerpacej stanice a/alebo spoločnosť môže ukončiť prácu.

10. Bezpečnostné opatrenia

- 10.1. Bezpečnostné opatrenia, ktoré sa môžu uplatniť pri práci s rizikom vznietenia, zahŕňajú:
- ▶ Vypnutie plniacich stojanov
 - ▶ Zákaz plnenia nádrží
 - ▶ Neustále monitorovanie úrovni koncentrácie plynu v oblasti výkonu práce
 - ▶ Odpojenie elektrických systémov a ich zaistenie pred náhodným opätovným zapojením a spustením
 - ▶ Používanie vybavenia a neiskriaceho zariadenia do výbušného prostredia
 - ▶ Opatrenia na ochranu pred elektrostatickým výbojom (napr. oblečenie, uzemnenie)
 - ▶ Opatrenia týkajúce sa vetrania
 - ▶ Plynové bariéry
 - ▶ Bezpečne uzatvorené kryty šachty a kryty odľučovačov paliva, drenážne jamy, drenážne kanály, podzemné svetlíky, atď.
 - ▶ Opatrenia na ochranu pred lietajúcimi iskrami pri zváraní, pálení, uhlovom brúsení, pri rezaní spár (napr. vozovka), atď.
- 10.2. Zabezpečte a označte pracovné stanice zariadením alebo pripojením výstražných značiek. Pri práci v šachtách v oblasti cestnej premávky sú potrebné jasne označené bariéry.
- 10.3. Doplnkové výstražné svetlá musia byť používané v noci a pri zlej viditeľnosti. Ak sa výstražné svetlá používajú v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu alebo v oblasti, v ktorej pôsobia, musia byť vhodné do výbušného prostredia.
- 10.4. Požiar paliva haste pomocou schválených hasiacich prístrojov.

11. Koordinácia práce a viacerých dodávateľov na stavenisku

- 11.1. V prípade naplnenia legislatívnych požiadaviek na stavenisko. Spoločnosť vymenuje bezpečnostného koordinátora. Každá osoba na čerpacej stanici musí dodržiavať pokyny bezpečnostného koordinátora, pokiaľ sa týkajú bezpečnosti pri

práci, ochrany zdravia a životného prostredia. Toto právo dávať pokyny zahŕňa zakázanie všetkých činností a vykázanie ľudí z čerpacej stanice.

- 11.2. Aby sa predišlo vzájomnému ohrozeniu, zmluvní dodávatelia sú povinní sa pred začatím prác zaregistrovať u bezpečnostného koordinátora.
- 11.3. Po ukončení práce musia byť dodávatelia presvedčení, že všetky opatrenia prijaté na obnovenie riadnej prevádzky čerpacích staníc sú v súlade s príslušnými zákonmi, smernicami, nariadeniami a úradnými príkazmi a že dokončené práce nepredstavujú riziko pre prevádzku čerpacej stanice.
- 11.4. Po dokončení práce musia dodávatelia bezodkladne informovať spoločnosť o dokončení objednávky.

12. Stroje a zariadenia s elektromotormi alebo spaľovacími motormi

- 12.1. Stroje a zariadenia s elektromotormi alebo spaľovacími motormi sa smú používať v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu, len ak boli schválené pre príslušné oblasti.
- 12.2. Zariadenia, ktoré bežia bez dozoru, ako napríklad drenážne čerpadlá, musia mať upozornenie, ktoré jasne stanovuje, že motor má byť vypnutý.
- 12.3. Miesto a spôsob skladovania paliva a mazív sa musí dohodnúť so stavbyvedúcim, prípadne s prevádzkovateľom čerpacej stanice. Skladujte ich takým spôsobom, aby nepredstavovali ohrozenie znečistenia pôdy alebo znečistenia vody. Pokiaľ ide o skladovanie, ktoré je predmetom osobitného oznamovacej povinnosti alebo si vyžaduje povolenie, oboznámte sa s príslušnými zákonmi a predpismi.
- 12.4. Riadenie vozidiel povoľte iba riadne zaškoleným a kvalifikovaným vodičom.
- 12.5. Vozidlá a motocykle parkujte len vo vyhradených priestoroch.
- 12.6. Používajte len stroje a zariadenia, ktorých funkčnosť a bezpečnosť bol overená a pre ktoré bola vydaná overovacie/certifikačná značka.

13. Bariéry

- 13.1. Dodávateľ musí prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pracovisko nepredstavovalo nebezpečenstvo pre chodcov alebo pre vozidlá vnútri aj mimo oblasti staveniska.
- 13.2. Vhodné opatrenia vo všeobecnosti zahŕňajú aj bariéry a osvetlenie (oplotenie miest so vstupnými a výstupnými dverami, signalizácia).

14. Používanie bezpečných inštalácií, prístrojov, materiálov a nástrojov

- 14.1. Dodávateľ týmto súhlasí s tým, že bude používať a inštalovať iba zariadenia, prístroje, materiály a nástroje, ktoré dodržiavajú predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti, predpisy o predchádzaní nehodám a

predpisy na ochranu životného prostredia a tie, ktoré spĺňajú všeobecne uznávané bezpečnostné predpisy. Dodávateľ tiež súhlasí s tým, že s nimi bude zaobchádzať takým spôsobom, aby nikoho neohrozili ani neporanili.

14.2. Používajte iba tie inštalácie, prístroje a nástroje, ktoré majú označenie o skúške. Toto platí najmä pre rebríky. Bez ohľadu na vyššie uvedené, pred každým použitím skontrolujte poškodenie rebríkov.

14.3. **Rebríky**

Rebríky sú povolené na krátkodobé použitie a na ľahké práce.

Na dlhšie práce alebo na práce, kde sú potrebné obe ruky používajte lešenie alebo výsuvnú pracovnú plošinu. Musia sa striktné dodržiavať príslušné predpisy o predchádzaní nehodám, najmä sa nesmie prekročiť maximálna prípustná výška.

14.4. **Lešenie, pojazdné lešenárske veže a výsuvné pracovné plošiny**

Bezpečne umiestnite lešenie, pojazdné lešenárske veže a výsuvné pracovné plošiny a prijmite opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa náhodne nedali do pohybu. Je potrebné zabezpečiť bezpečný prístup k plošinám.

Stacionárne lešenie smie postaviť a upravovať iba odborný personál. Výsuvné pracovné plošiny a pojazdné lešenárske veže musia obsluhovať iba zaškolení zamestnanci.

14.5. **Elektrické prístroje a inštalácie**

Na stavenisku/čerpacej stanici používajte len elektrické zariadenia a elektrické inštalácie, ktoré boli skontrolované a pre ktoré bolo vydané označenie o overení/certifikácii.

Dodržiavajte príslušné predpisy, normy a technické ustanovenia.

15. **Práca v uzavretých priestoroch**

Pri práci v nádržiach a šachtách vždy existuje nebezpečenstvo z plynov, výparov, obmedzeného priestoru na pohyb a únikových ciest. Pre túto prácu platia osobitné bezpečnostné predpisy (práca v uzavretých priestoroch) a musia sa prísne dodržiavať. Pred začatím práce musí byť vydané povolenie na prácu týkajúce sa prístupu.

16. **Nebezpečné látky**

16.1. Ropné produkty sú nielen horľavé a výbušné, ale aj škodlivé pre zdravie. Z tohto dôvodu dávajte pozor na nebezpečenstvo a dodržiavajte bezpečnostné pokyny na čerpacej stanici.

Riadte sa nemeckým zákonom o preprave nebezpečného tovaru.

16.2. Dodávatelia so zamestnancami, ktorí manipulujú s nebezpečnými materiálmi, musia vypracovať príslušné návody na obsluhu a primerane poučiť týchto zamestnancov pred začatím práce. Dodržiavajte všetky platné predpisy týkajúce sa zdravotných prehliadok na pracovisku.

16.3. Na každom stavenisku musí byť pripravený a uložený súhrn používaných nebezpečných materiálov.

17. Žeriavy, rýpadlá a stavebné stroje

- 17.1. Vyberte umiestnenie a postarajte sa, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu. Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť od otvorov a šácht.
- 17.2. Každý vodič žeriavu je zodpovedný za zabezpečenie stability svojho žeriavu. Vodiči sa pred vztýčením žeriavu musia oboznámiť s osobitosťami pracoviska.
- 17.3. Státie v oblasti otáčania a pracovného dosahu žeriavu je zakázané. V nejasných situáciách zabezpečte signalizujúce osoby.
- 17.4. Pred začatím výkopových prác zistite a označte všetky potrubné a káblové trasy.
- 17.5. Žeriavy, rýpadlá a stavebné stroje musí obsluhovať iba vyškolený personál. Zamestnanci obsluhy musia mať u seba príslušné osvedčenia alebo ich predložiť na stavenisku/čerpacej stanici.
- 17.6. Žeriavy, rýpadlá a stavebné stroje sa môžu používať len vtedy, ak boli na nich vykonané zákonom požadované kontroly a zdokumentované v inšpekčnom denníku.

18. Elektrické systémy

- 18.1. Práce na elektrických systémoch môžu vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári. Servisní technici bez odborného výcviku ako elektrikári smú vykonávať elektrikárske práce iba v obmedzenom rozsahu, ak absolvovali príslušnú inštruktáž/poučenie odoprávnenej osoby, alebo organizácie. Dodávateľ sa dohodne so spoločnosťou na rozsahu takejto elektrikárskej práce.
- 18.2. Pri práci na elektrických systémoch sa nesmú používať žiadne kovové rebríky.
- 18.3. Všetky elektrikárske práce treba vykonať v súlade s platnými normami a špecifikáciami.
- 18.4. Všetky káblové kanály musia byť okamžite utesnené po ich položení v súlade s pokynmi spoločnosti.
- 18.5. Elektrické systémy musia byť zvolené a nainštalované v súlade s národnými normami.
- 18.6. Pri práci na elektrickom zariadení dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:
 1. Odpojiť
 2. Izolovať
 3. Skontrolovať prítomnosť prúdu
 4. Uzemniť a ukotviť
 5. Zakryť alebo chrániť susedné úseky pod napätím

19. Výkopové práce

- 19.1. Dodávateľ musí byť oboznámený najmä so všetkými existujúcimi vodičmi pod napätím, ako aj s ropnými nádržami a potrubím.
- 19.2. Pred začatím výkopových prác musí dodávateľ zistiť, či sú v zemi prítomné prírodné zásobovacie potrubia, ropné nádrže a/alebo potrubia, ktoré by sa mohli poškodiť. Musia sa uviesť v pláne staveniska, schémach potrubia a drenážnych plánoch. Zvláštna pozornosť by sa mala venovať všetkým verejným inžinierskym sieťam, ktoré by mohli pozemkom prechádzať.
- 19.3. Ak sa počas prevádzky poškodia prírodné zásobovacie potrubia a/alebo zásobníky alebo potrubné vedenia, vykonajte primerané bezpečnostné opatrenia a bezodkladne informujte spoločnosť a prevádzkovateľa čerpacej stanice.
- 19.4. Pred pripojením alebo presunutím verejných inžinierskych sietí si zabezpečte písomný súhlas spoločnosti. Bez povolenia Dodávateľ nesmie podkopávať základy počas výkopových prác.
- 19.5. Ak je podkopanie nevyhnuté, spoločnosť musí byť najprv upovedomená, aby sa pred začatím prác všetky zúčastnené strany dohodli na vhodnom prístupe.
- 19.6. Výkopové jamy musia byť zaistené proti skĺznutiu pomocou výmurovky jamy alebo vhodného uhla sklonu. Okrem toho musia byť zabezpečené použitím vhodných opatrení.
- 19.7. Výkopové práce začnite až po vydaní príslušného povolenia na prácu .

20. Ochrana proti pádu

- 20.1. Pri práci na strechách a rebríkoch existuje osobitné riziko pádu.
- 20.2. Pred začatím práce pripojte alebo vybudujte stanovené zábrany proti pádu. Prísne dodržiavajte príslušné predpisy na predchádzanie úrazom. Ak je výška potenciálneho pádu viac ako 1,5 m, vykonajte potrebné ochranné opatrenia.
- 20.3. Prácu z nadstavieb na vozidlách (ako sú dodávky) vykonávajte iba vtedy, ak je konštrukcia vozidla vyhotovená zodpovedajúcim spôsobom (s protišmykovým povrchom/pracovnou plochou) a ochrannými zábradliami, ktoré sú minimálne vo výške 1 m nad pracovnou plochou.
- 20.4. V bezpečnostnom pláne staveniska uveďte ochranné opatrenia týkajúce sa padajúcich predmetov.

21. Demolačné práce

- 21.1. Demolačné práce sa nesmú vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti.
- 21.2. Dodávateľ musí skontrolovať oblasť a určiť celkový stav, určiť prítomnosť akéhokoľvek nebezpečného materiálu a v prípade potreby dohodnúť so spoločnosťou všetky ďalšie kroky pred začatím demolačných prác. Dodávateľ sa musí tiež postarať, aby bolo odstránené všetko palivo, aby všetky zariadenia s obsahom paliva neobsahovali plyn a výpary a všetky elektrické káble boli odpojené.
- 21.3. Kontaminovanú pôdu treba zlikvidovať len pod dohľadom odborníka, ako je stanovené v rámcových zmluvách.
- 21.4. Pred začatím demolačných prác je potrebné nebezpečnú oblasť zabezpečiť a označiť ju výstražnými značkami, aby sa zabránil prístup neoprávneným osobám.

22. Ochrana životného prostredia, ochrana vody, hluk

- 22.1. Prijmite vhodné opatrenia na ochranu pred kontamináciou pôdy a podzemných vôd látkami, ktoré sú pre vodu nebezpečné.
- 22.2. Ak sa produkty vypúšťajú do životného prostredia, podniknite kroky na zabránenie kontaminácii pôdy a vody vrátane podzemných vôd, a ak je to nutné, upozorníte miestne hasičské oddelenie. V tomto prípade bezpodmienečne namontujte vhodné bariéry a/alebo použite prostriedky na absorpciu uniknutých palív, alebo oleja. Ak dôjde k znečisteniu pôdy alebo vody, ihneď informujte spoločnosť, ktorá podnikne ďalšie kroky. Znečistenú pôdu zlikvidujte až po tom, ako spoločnosť vydá povolenie; kontaminované absorpčné prostriedky likvidujte v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
- 22.3. Zastavte činnosť a ihneď informujte spoločnosť, ak sa počas stavebných prác zistí kontaminácia pôdy. Spoločnosť rozhodne o ďalších potrebných opatreniach.
- 22.4. Znečistená pôda sa nesmie nikdy odstraňovať bez súhlasu spoločnosti.
- 22.5. Každý hluk v dôsledku stavebných prác udržiavajte na minimálnej úrovni. Generátory, kompresory a iné hlučné stavebné stroje musia spĺňať zákonné požiadavky a musia sa prevádzkovať v súlade s pokynmi výrobcu.
- 22.6. V prípade poškodenia životného prostredia informujte zodpovedné orgány podľa platných právnych predpisov.

23. Alkohol, drogy, výbušné materiály a fajčenie

- 23.1. Výbušné materiály, zbrane, alkoholické nápoje, omamné látky a drogy sa nesmú dostať do priestorov staveniska/čerpacej stanice. Osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog nesmú mať prístup na stavenisko.

23.2. Fajčenie nie je dovolené nikde v priestoroch staveniska/čerpacej stanice. Výnimky sú možné (správne označené fajčiarske priestory), ak ich spoločnosť schválila.

24. Zodpovednosť

24.1. Dodávateľ je zodpovedný za konanie a opomenutie svojich zamestnancov, zástupcov konajúcich v mene dodávateľa a všetkých subdodávateľov počas trvania práce na čerpacej stanici/stavenisku.

24.2. Dodávateľ sa musí postarať, aby tieto osoby spĺňali platné právne predpisy, nariadenia a predpisy na predchádzanie nehodám a všetky požiadavky stanovené v tomto dokumente.

Spoločnosť si vyhradzuje právo prerušiť prácu na náklady dodávateľa v prípade porušenia prevádzkových pravidiel BOZP OMV alebo iných bezpečnostných predpisov.

24.3. Prevádzkovateľ čerpacej stanice je oprávnený ukončiť prácu, ak dôjde k porušeniu akýchkoľvek bezpečnostných predpisov. V tomto prípade musí prevádzkovateľ čerpacej stanice okamžite informovať spoločnosť. V prípade pochybností musí prevádzkovateľ čerpacej stanice vykonať konzultáciu so spoločnosťou.

25. Zdravie, blaho a ochrana zamestnancov

25.1. Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dodávateľ musí dodržiavať príslušné zákony, predpisy o predchádzaní nehodám a všetky ostatné predpisy, podľa potreby.

25.2. Dodávateľ musí poskytnúť primerané zariadenia na umývanie, pitnú vodu a hygienické zariadenia.

25.3. Zamestnanci dodávateľa musia byť dobre oddýchnutí pred začatím práce. Vyčerpanie a únava často vedú k chybám a nehodám.

26. Pripravenosť na núdzové situácie

26.1. Dodávateľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci boli oboznámení s núdzovým plánom čerpacej stanice/staveniska a boli schopní začať realizovať požadované opatrenia v prípade núdze.

26.2. Metóda okamžitého spustenia poplachu, ako je napríklad telefón, musí byť vždy k dispozícii po celú dobu trvania práce. Zabezpečte, aby boli únikové cesty priechodné.

26.3. Informačný hárok s adresou a telefónnym číslom najbližšej nemocnice, telefónne čísla na pohotovostné služby (polícia) a kontaktnú osobu v spoločnosti musia byť vždy k dispozícii na stavenisku.

27. Nehody/hlásenia nehôd/média

- 27.1. Dodávateľ musí okamžite informovať spoločnosť o všetkých prípadoch, ktoré spôsobili zranenie, majetkovú škodu alebo poškodenie životného prostredia. Povinnosť podávať ďalšie hlásenia podľa ustanovení zákona zostáva nedotknutá vyššie uvedeným.
- 27.2. Venujte zvláštnu pozornosť akýmkoľvek malým únikom PHM, alebo iných nebezpečných látok. Musia sa takisto hlásiť, aby bolo možné identifikovať zraniteľné miesta a realizovať všetky možné protopatrenia. Podporujte takéto oznámenia a nepoužívajte ich v neprospech žiadnej osoby.
- 27.3. Spoločnosť musí vyšetrovať všetky smrteľné nehody a nehody, ktoré spôsobujú neprítomnosť v práci počas jedného alebo viacerých dní alebo nehody, ktoré spôsobujú rozsiahle škody na majetku alebo životnom prostredí (závažné prípady) podľa zásad stanovených spoločnosťou OMV. Pri nehodách s menšou škodou určí Spoločnosť druh a rozsah vyšetrovania.
- 27.4. Dodávateľia sú zodpovední za následky nehôd, ktoré sa týkajú ich zamestnancov. Sú zodpovední za poskytovanie prvej pomoci a zabezpečenie prepravy poškodenej osoby k lekárovi alebo do nemocnice.
- 27.5. Vyhlásenia pre médiá môže urobiť spoločnosť len po predchádzajúcej konzultácii s OMV.

28. Parkovanie na stavenisku/priestoroch čerpacej stanice

- 28.1. Parkovanie vozidiel na stavenisku/priestoroch čerpacej stanice je možné len so súhlasom partnera na ČS, resp. jeho zástupcu.
- 28.2. Najvyššia povolená rýchlosť pre vozidlá pohybujúce sa na stavenisku/čerpacej stanici predstavuje rýchlosť chôdze.
- 28.3. Vozidlá parkujte len takým spôsobom, aby prístupové cesty, únikové cesty, požiarne hydranty, núdzové východy a elektrické systémy zostali vždy voľne prístupné.

29. Dočasné stavby, budovy a stavebné prívesy

- 29.1. Dočasné budovy môžu byť postavené v priestoroch čerpacej stanice iba s predchádzajúcim súhlasom spoločnosti a podľa vopred dohodnutých špecifikácií.
- 29.2. Spoločnosť stanovuje, že akýkoľvek inštalovaný elektrický systém musí byť vybavený odpojovačom nachádzajúcim sa mimo budovy na ľahko prístupnom a vhodne označenom mieste.
- 29.3. Dočasné stavby a stavebné prívesy musia byť vybavené najmenej jedným schváleným práškovým hasiacim prístrojom pripraveným na

použitie.

30. Osobné ochranné prostriedky

- 30.1. Dodávateľ musí poskytnúť svojim zamestnancom vhodné osobné ochranné prostriedky (OOP) a postará sa, aby subdodávateľia vybavili svojich zamestnancov rovnakým spôsobom. Zamestnanci musia byť vyškolení ohľadom správneho používania OOP.
- 30.2. Na pracovisku sa musia nosiť ochranné prilby, ochranná obuv s podrážkou odolnou proti prepichnutiu a vesty s vysokou viditeľnosťou prípadne iné prostriedky. Výnimky pre určité oblasti/práce musí schváliť stavbyvedúci. To isté platí aj pre návštevníkov.
- 30.3. Ochranné prilby a ochranná obuv musia byť dostupné aj pre návštevníkov.
- 30.4. Počas všetkých služobných jász (vrátane jász na a zo staveniska) je povinné mať zapnutý bezpečnostný pás.
- 30.5. V oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu treba nosiť elektrostaticky vodivý odev a obuv.

31. Posúdenia rizík

Dodávateľ musí pripraviť posúdenie rizík pred začatím práce.

32. Upravenosť a čistota

- 32.1. Upravenosť a čistota sú prvoradé počas celého projektu, jednak v oblasti výkonu práce, ako aj v dočasných stavbách a ich okolitých priestoroch. Oblasť výkonu práce musí byť vždy čistá, vstupné cesty sa musia udržiavať čisté a zvyškový materiál/odpadky treba odstraňovať niekoľkokrát denne. Nestačí ich len vyčistiť na konci projektu. To, akým spôsobom sa má skladovať odpad/stavebný odpad, treba prediskutovať so spoločnosťou pred začatím práce.
- 32.2. Vzhľadom na riziko požiaru, pokĺznutia, otravy a poškodenia životného prostredia atď., sa ropné alebo chemické úniky musia bezodkladne riešiť v súlade s príslušnými bezpečnostnými opatreniami. Úniky o objeme 20 litrov alebo viac treba oznámiť spoločnosti. Každé oznámenie orgánom bude koordinované so spoločnosťou OMV.
- 32.3. Olejové, masťné a palivom nasiaknuté materiály, ako sú textílie a bavlnený odpad, sa môžu samovoľne vznietiť. Preto ich treba skladovať v schválených uzamykateľných kontajneroch.

33. Ochrana verejných a susediacich nehnuteľností

- 33.1. Dodávateľ zabezpečí, aby práca neohrozovala ľudí alebo vozidlá.

33.2. To je možné zabezpečiť zriadením bariér, varovných značiek alebo inými vhodnými prostriedkami.

34. Komunikácia

34.1. Dodávateľ musí poučiť všetkých zamestnancov o obsahu tohto dokumentu a poskytnúť školenie týkajúce sa všetkých rizík súvisiacich s ich prácou a požadovaných bezpečnostných predpisov. Toto školenie sa bude konať v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti práce a nebezpečných materiálov.

34.2. Dodávateľ musí do školenia/poučenia zahrnúť aj subdodávateľov.

35. Likvidácia odpadu

Pri likvidácii odpadu sa musia dodržiavať platné zákony a predpisy.

Odpad, ktorý si vyžaduje monitorovanie alebo špeciálne monitorovanie, musí zneškodňovať zariadenie na nakladanie s odpadmi. Pôda kontaminovaná ropou sa musí zlikvidovať až po schválení zo strany spoločnosti.

36. Prílohy

- ▶ Politika HSSE (politika BOZP a ochrany životného prostredia) koncernu OMV
- ▶ Zlaté pravidlá OMV a pravidlá Pravidlá zachraňujúce život/LifeSaving Prílohy OMV
- ▶ politika ochrany zdravia, bezpečnosti objektov, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia/OMV Health, Safety, Security and Environment Policy
- ▶ Zlaté pravidlá bezpečnosti pri práci spoločnosti OMV
- ▶ Pravidlá zachraňujúce život
- ▶ Analýza pracovného nebezpečenstva (Job Hazard Analysis - JHA)
- ▶ Formulár stanovenia a monitorovania bezpečnostných opatrení na pracovisku (Work Clearance Form - WCF)
- ▶ Povolenie na prácu (PTW)

Politika HSSE (politika BOZP a ochrany životného prostredia) skupiny OMV



HSSE Politika skupiny OMV

Dlhodobý obchodný úspech OMV Group závisí od našej schopnosti neustále sa zlepšovať a zabezpečovať kvalitu našich aktivít, produktov, procesov a služieb pri súčasnej ochrane ľudí, životného prostredia, majetku a dobrého mena. Preto zdravie, bezpečnosť, zabezpečenie, životné prostredie (HSSE) vrátane manažmentu energií a kvality sú neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania. V našom podnikaní v oblasti chemickej výroby sa snažíme byť uznávaným lídrom v oblasti zodpovednej starostlivosti[®].

Naša vízia "Zaväzujeme sa k nulovým ujám – chránime ľudí, životné prostredie a majetok" vedie našu kultúru a správanie v oblasti HSSE, akciám a rozhodnutiam:

Vodcovstvo a dodržiavanie predpisov

- Staráme sa jeden o druhého, berieme na seba zodpovednosť za naše systémy, produkty, služby a konanie
- Očakávame, že naši lídri preukážu záväzok voči HSSE na všetkých úrovniach organizácie
- Očakávame, že naši zamestnanci, partneri a dodávatelia budú dodržiavať túto politiku a náš systém riadenia, konzultujeme a zapájame zamestnancov a ich zástupcov do záležitostí bezpečnosti a ochrany zdravia
- Poskytujeme produkty, tovary a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka a platné zákonné a regulačné požiadavky zvyšujú spokojnosť zákazníkov
- Zaviazali sme sa dodržiavať právne a iné požiadavky, ku ktorým sa hlásime všade, kde pôsobíme, alebo ideme aj and ich rámec, ak nespĺňajú naše štandardy

Výkonnosť, transparentnosť a riadenie rizík

- Máme integrovaný manažérsky systém založený na neustálom zlepšovaní; spracovávame správy a overujeme našu výkonnosť voči konkrétnym cieľom, opatreniam a referenčným hodnotám a chceme sa stať lídrom v oblasti HSSE
- Rozvíjame kompetencie všetkých našich zamestnancov v príslušných záležitostiach HSSE
- Zaviazali sme sa eliminovať nebezpečenstvá a hrozby ich identifikáciou a prevenciou, kontrolou alebo znižovaním rizík na prijateľnú úroveň

Oblasti zamerania

- Zameriavame sa na zdravie našich zamestnancov zlepšovaním pracovných podmienok, poskytovaním programov na podporu zdravia a medicínskych služieb
- Udržiavame naše pracoviská a procesy bezpečné pre životné prostredie a všetkých ľudí, ktorí môžu byť ovplyvnení našou činnosťou
- Aktívne sa zapájame a otvorene diskutujeme s našimi zainteresovanými stranami a riadime naše sociálne vplyvy a riziká
- Minimalizujeme náš vplyv na životné prostredie minimalizáciou znečistenia ovzdušia, vody a pôdy; znížením emisií skleníkových plynov, využívaním vody a prírodných zdrojov v celom hodnotovom reťazci; ochranou biodiverzity a ekosystémov a revitalizáciou lokalít po zatvorení prevádzok
- Rozvíjame obehové podnikanie, nízko uhlíkové a bez uhlíkové technológie a obnoviteľné zdroje energie; zlepšujeme prevádzkovú a energetickú efektívnosť, prispôbujeme sa zmene klímy a zmierňujeme jej dopady a usilujeme sa o dosiahnutie nulovej bilancie emisií do roku 2050
- Zaväzujeme sa presadzovať udržateľné produkty v celom hodnotovom reťazci, uprednostňovať inovatívne riešenia vytvárajúce hodnoty, identifikovať látky vzbudzujúce obavy a zaisťiť bezpečnosť našich výrobkov pre používateľov
- Chránime pred trestnou činnosťou, zlomyseľnými činmi vyplývajúcimi z geopolitických hrozieb a obchodnou kriminalitou
- Rozvíjame odolnosť, aby sme mohli reagovať, zotaviť sa, poučiť sa z incidentov a benchmarkov a zabezpečiť kontinuitu podnikania

Predstavenstvo OMV
Viedeň, december 2023



Zlaté pravidlá bezpečnosti pri práci spoločnosti OMV



	Pýtajte sa vždy v prípade pochybností		Stopnite nebezpečné práce, postupy a situácie		Pred zahájením výkopových prác si zaobstarajte povolenie
	Pred začatím práce vyhodnoťte všetky možné riziká		Zaobstarajte si písomné povolenie ku kontrolám uzavretých priestorov		V prípade potreby vykonajte merania na prítomnosť nebezpečných plynov
	K zvláštnym úlohám si zaobstarajte povolenie na prácu alebo súhlas		Nevstupujte pod visiace bremená		Používajte predpísané osobné ochranné pomôcky
	Vo výškach pracujte vždy so zabezpečením proti pádu		Pred zahájením práce skontrolujte hlavné vypínače		Nepracujte pod nadzemným elektrickým vedením
	Dodržiňte pravidlá pri zdvíhacích prácach a činnosti plánujte		Zabráňte pádom predmetov		Pred deaktiváciou kritických bezpečnostných prvkov si ...
	Pracovisko udržiňte čisté a upratané		Vždy sa zdržiňte v bezpečnej zóne		Žiadny alkohol ani drogy pri práci a riadení vozidiel
		Jazdite predvídavo a dodržiňte dopravné predpisy			Nefajčite mimo vyhradených fajčiarskych priestorov

PRAVIDLÁ ZACHRAŇUJÚCE ŽIVOT

Základné pravidlá



Povolenie k práci

Pri vykonávaní práce majte platné povolenie



Energetická izolácia

Pred začatím práce skontrolujte izoláciu a neprítomnosť elektrickej energie



Obchádzanie bezpečnostných ovládacích prvkov

Pred zrušením alebo znefunkčnením bezpečnostných ovládacích prvkov musíte získať oprávnenie



Práca pri vysokých teplotách

Majte pod kontrolou horľavé materiály a zdroje vznietenia



Uzavretý priestor

Pred vstupom do uzavretého priestoru sa musí získať oprávnenie



Práca vo výškach

Pri práci vo výškach sa chráňte pred pádom (vo výškach nad 1,8 m)



Bezpečné mechanické zdvíhanie

Naplánujte zdvíhacie operácie a majte okolitý priestor pod kontrolou



Rizikové situácie

Udržujte seba a ostatných mimo rizikových situácií



Vedenie vozidla

Dodržiavajte pravidlá bezpečnej cestnej premávky

Ak to nedokážeme urobiť bezpečne, nerobíme to vôbec!



DopID

Doplňujúce pravidlá

Staráme sa o seba navzájom, zasahujeme a zastavujeme nebezpečnú prácu	V prípade pochybností sa spýtam	Riadim všetky zmeny bez prinášania nových nebezpečenstiev
Pred výkonom úlohy vykonám hodnotenie rizika resp. vyhodnotím riziko aj na poslednú chvíľu		Svoj postoj k bezpečnosti preukazujem tým, že vždy používam zábradlie
Som vyškolený, kompetentný a spôsobilý pracovať	U NÁS SA VEČI ROBIA TAKTO, VŽDY A VŠADE.	Pri práci nikdy nie som pod vplyvom alkoholu alebo drog
Starám sa o čistotu pracoviska	Používam vhodné osobné ochranné prostriedky	Poznám núdzové plány a rozumiem im

Ak to nedokážeme urobiť bezpečne, nerobíme to vôbec!



Práce s rizikom vznietenia alebo požiaru Nebezpečné zóny na čerpacej stanici


Oberirdischer LPG Tank	Nadzemná nádrž LPG
Anfahrerschutz	Ochrana proti nárazu
Unterirdische Tanks (inkl.LPG)	Podzemné nádrže (vrátane nádrží s LPG)
Domschacht/Domschächte/Plniace nádrže	Plniaca nádrž
Entgasungsmasten (Achtung bei Dacharbeiten)	Odplyňovacie stožiare
Waschhalle	Umyvárka
Grube	Jama
Vorwaschplatz/SB Waschplätze	Miesto na predumytie/Miesto na samoobslužné umytie auta
Abscheidergruppe	Skupina odlučovačov
Shopgebäude	Budova shopu (predajne)
Dienstleistungshalle	Budova služieb/servis
Gasflaschen	Plynové fľaše
Zapfsäulen	Výdajné stojany
Flüssigkeitsdichte Fahrban	Vozovka neprepúšťajúca tekutiny
Bodenablauf	Podlahový odtok
Fernfüllschacht/-schrank, inkl.LP	Diaľková plniaca šachta/nádrž vrátane LPG
Öffentliche Strasse	Verejná komunikácia
Wasserstoff	Vodík
CNG Verdichter	Kompresor CNG
Stationsgrenze	Hranice územia čerpacej stanice










Navyš platí:

*Jamy a prehĺbenia, bez rozdielu ich polohy a využitia (napr.stavebné jamy, jamy v umyvárni, podlahové odtoky, šachty, pivnice) môžu zahŕňať nebezpečnú zónu.

Ak je bezpodmienečne vykonávať v týchto priestoroch práce s rizikom vznietenia/výbuchu, treba tieto práce priebežne monitorovať na prítomnosť plynu a v prípade potreby je potrebné prikryť ich fóliou a utesniť pieskom.

ARBEITEN MIT ZÜND - ODER BRANDGEFAHREN: GEFAHRENBEREICHE BEI ARBEITEN AN BETANKUNGSANLAGEN



Vypracoval: BBS Stav: Január 2020		JHA - Job Hazard Analysis / Posúdenie rizík na mieste			Strana 1/2
<p>Pracovné PR kontrolujte denne pred začatím práce a v prípade potreby ho prispôbte situácii priamo na mieste! - Pred a počas práce a v prípade zmien: Vykonajte LMRA (Last Minute Risk Assessment, posúdenie rizík v poslednej minúte)!</p>					
Firma:		Č. PR:		Dátum:	
Pracovná úloha: (Krátky, výstižný opis)					Adresa a č. stanice:
Činnosti s vysokým/ stredným rizikom (definícia: pozri tabuľku činností BBS):				Osobitné práce:	Ďalšie formuláre:
Práce v horúcom prostredí	V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	Práce v stiesnených priestoroch	V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	Elektrické práce	V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
Práce s nebezpečenstvom pádu	V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	Výkopové práce	V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	Práce s azbestom	V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
				Žeriavníkové/zdvhacie práce	V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
				Oddeľovanie plynových zariadení	V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
				Demolačné práce	Áno <input type="checkbox"/>
				Vrty/prieskumné práce	Áno <input type="checkbox"/>
Protokol a meraní plynu					Áno <input type="checkbox"/>
Osvietenie pre lešenie					Áno <input type="checkbox"/>
Minimálne OOPP:	   	Dodatočne	    	Uzavretie pracovnej oblasti: - Vonku: oplatenie staveniska (výška min. 1 m) al. rovnocenné	
		Pežadované OOPP:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ...		
Pracovný krok	Riziká	Bezpečnostné opatrenia/ Špecifikácia OOPP		Nástroje a dokumenty, ktoré majú byť použité (všetky dokumenty sú priložené)	ok?
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
PR vyhotovil (nadriadený, PH, atď.):		Zodpovedný vykonávajúci/PH: PR skontroval a prípadne upravil		Pracovné povolenie vystavil (PI): PR bolo overené (ak je to relevantné)	
Meno:	Podpis:	Meno:	Podpis:	Meno:	Podpis:
Potvrdenie pracovného tímu: Bezpečnostné opatrenia boli pochopené a dodržiavajú sa					
Meno:	Podpis:	Meno:	Podpis:	Meno:	Podpis:
Meno:	Podpis:	Meno:	Podpis:	Meno:	Podpis:

Pracovný krok	Riziká	Bezpečnostné opatrenia/ špecifikované OOP	Nástroje/dokumenty, ktoré majú byť použité	ek?
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Potvrdenie pracovného tímu: Bezpečnostné opatrenia boli pochopené a dodržiavajú sa


Meno:	Podpis:	Meno:	Podpis:	Meno:	Podpis:
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Meno:	Podpis:	Meno:	Podpis:	Meno:	Podpis:
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vypracoval: BBS
Stav: 2020

WCF - ~~Work Clearance~~ formulár pre schválenie práce – protokol

WCF sa musí vždy vyplniť pred prácami a až do dokončenia prác musí byť uložené pri pokladni!

Dátum:		Adresa a č. stanice:
Firma:		
Zodpovedná osoba/PH:		
Úloha:		

Minimálne GOPP:		Všetky práce → vždy PR Č. PR:	Práca s vysokým rizikom → dodatočné PTW <input type="checkbox"/> Č. PTW:
-----------------	---	----------------------------------	---

~~Pracovný~~ PR kontrolujte denne pred začatím práce a v prípade potreby ho prispôbte situácii priamo na mieste.
Pred a počas práce a v prípade zmien: Vykonajte LMRA (~~Last Minute Risk Assessment~~ posúdenie rizík v poslednej minúte).

Opis pracovných úloh (napr. oprava plynového čerpadla, údržba klimatizácie na streche, v pokladničnej zóne, výmena vonkajšieho osvetlenia, ...)

Riziká spojené s prácou,
a ktoré sú dôležité pre stanicu/prevádzku stanice/pracovisko (napr. pád, zrážka s vozidlami zákazníkov, padajúce diely, zásah elektrickým prúdom, riziko výbuchu ...)

Bezpečnostné opatrenia na vylúčenie/zníženie rizík,
ktoré sú dôležité pre prevádzku stanice alebo pracoviska (napr. ohradenia síŕpov, GOPP pre zamestnancov stanice, vypnutie elektrických obvodov, ...)

Súčasná práca vykonávaná inými firmami/dodávky produktov?
Nie Áno → Vylúčenie vzájomného rizika: Dohoda medzi zodpovednými osobami na mieste a zmluvnými partnermi/vošičmi nákladných automobilov

Dohodnuté opatrenia (prípadne s časom):	Meno:	Podpis:

Pred začatím práce: Udelenie schválenia práce

Zodpovedná osoba/PH dodávateľa/zmluvného partnera potvrdzuje, že:
1. budú dodržané vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia 2. práce budú vykonávané bezpečným spôsobom v súlade s PR
3. prevádzkovateľ čerpacej stanice je informovaný o všetkých zmenách týkajúcich sa rizík, ukončení prác a nehôd

Čas:	Meno:	Podpis:
------	-------	---------

Prevádzkovateľ čerpacej stanice/zastúpenie alebo vedúci pracoviska (VP), koordinátor atď. potvrdzuje, že: 1. bol predložený platný požadovaný bezpečnostný preukaz 2. stanovené ochranné opatrenia boli vzaté na vedomie 3. dodávateľ/zmluvný partner bude bezodkladne informovaný o akýchkoľvek zmenách podmienok na stanici (napr. dodávky paliva, príchod iných dodávateľov atď.)

Čas:	Meno:	Podpis:
------	-------	---------

Na konci/pri prerušení práce: Ukončenie schválenia práce

Zodpovedná osoba/PH dodávateľa/zmluvného partnera potvrdzuje, že:
1. práce boli ukončené/prerušené 2. odpad bol zlikvidovaný v súlade s predpismi 3. pracovný priestor bol zanechaný v riadnom a bezpečnom stave

Čas:	Meno:	Podpis:
------	-------	---------

Prevádzkovateľ čerpacej stanice/zastúpenie alebo VP potvrdzuje, že:
1. práce boli ukončené/prerušené 2. pracovný priestor bol zanechaný v riadnom a bezpečnom stave

Čas:	Meno:	Podpis:
------	-------	---------

Kópia tohto PTW vrátane všetkých súvisiacich dokumentov (PR atď.) musí byť uložená na mieste nasadenia!

Dátum:		Adresa a č. stanice:
Firma:		
Zodpovedná osoba/(PH):		
Č. PTW:		

Doba platnosti osvedčenia o pracovnom povolení (PTW)	
od:	do:

Súvisiace dokumenty k osvedčeniu o pracovnom povolení			
Č. PR		Ďalšie súvisiace dokumenty:	
WCF:	<input type="checkbox"/>		Protokol o meraní plynu:

• Zodpovedný vykonávajúci (~~Pracovník~~ držiteľ povolenia) musí byť počas všetkých prác prítomný na mieste. • V prípade odchýlok od plánovaného priebehu práce musí byť odchýlka najskôr zdokumentovaná prostredníctvom posúdenia rizík v osvedčení o pracovnom povolení, než bude možné pokračovať v práci. • Po prerušení práce je zodpovedný vykonávajúci povinný overiť, či sú posúdenia rizík aj naďalej relevantné a platné. • V prípade takmer nehôd, nehôd a iných incidentov musia byť práce zastavené. Následne musí byť vydané nové osvedčenie o pracovnom povolení s prísladnutím na udalosť.

Toto osvedčenie o pracovnom povolení (PTW) platí pre nasledujúce práce:							
Práce v horúcom prostredí	<input type="checkbox"/>	Práce v stiesnených priestoroch	<input type="checkbox"/>	Elektrické práce	<input type="checkbox"/>	Žeriavnícké/zdvíhacie práce	<input type="checkbox"/>
Práce s nebezpečenstvom pádu	<input type="checkbox"/>	Výkopové práce	<input type="checkbox"/>	Práce s azbestom	<input type="checkbox"/>	Práce na plynových zariadeniach	<input type="checkbox"/>

Ostatné práce

Pracovná úloha:

Nástroje/stroje/pracovné prostriedky:

Minimálne OOPP:		Dodatočne Požadované OOPP:	
-----------------	---	----------------------------	--

Umiestnenie hasiaceho prístroja:

Informácie pre núdzový prípad:

Požiarly zbor		Najbližší lekár/nemocnica:	
Polícia:			
Záchranná služba:		Miesto zhromaždenia:	
Ostatné:			

Ďalšie riziká, ktoré nie sú zahrnuté v PR:

Riziko	Bezpečnostné opatrenie	príslušný nástroj

Vyradenie z prevádzky/odstavenie zariadení, čerpacích stojanov, nádrží, diaľkových plniacich potrubí, tlakových a sacích potrubí, plynových potrubí, napr. s H², Systémy CNG, LNG, LPG a AdBlue (v prípade potreby s inertizáciou)

Zariadenie/FFL/SGL/nádrž/ostatné:	VYP/ ZAP	Dátum/čas:	Firma/meno:	Podpis:
	VYP			
	ZAP			
	VYP			
	ZAP			
	VYP			
	ZAP			

Pokyny/informácie pre prevádzkovateľov čerpacích staníc/iné profesie:

--

Pred vykonaním prác:

Zodpovedný vykonávajúci (Permit Holder, držiteľ povolenia) potvrdzuje:		Osvedčenie o pracovnom povolení (PTW) uznané	
Meno PH:		Podpis:	
Firma:		Dátum/čas:	
Mobilné/telefónne číslo:			
Vydavateľ osvedčenia o povolení (Permit Issuer) potvrdzuje:		Osvedčenie o pracovnom povolení (PTW) schválené	
Meno PI:		Podpis:	
Firma:		Dátum/čas:	
Mobilné/telefónne číslo:			

Po vykonaní prác:

Zodpovedný vykonávajúci (Permit Holder, držiteľ povolenia) potvrdzuje:		Osvedčenie o pracovnom povolení (PTW) ukončené:	
Meno PH:		Podpis:	
Firma:		Dátum/čas:	
Vydavateľ osvedčenia o povolení (Permit Issuer) potvrdzuje:		Osvedčenie o pracovnom povolení (PTW) ukončené:	
Meno PI:		Podpis:	
Firma:		Dátum/čas:	